





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому ГО  
и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 2-10-93, факс 8(86549) 2-10-93,  
электронная почта [Blagodar77@bk.ru](mailto:Blagodar77@bk.ru)  
номера телефонов доверия:  
1. МЧС России – 8(495)617-20-59  
2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

### Предписание № 54/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества»  
законный представитель юридического лица – директор Логачева В.В.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Благодарненского ГО и Туркменского района по пожарному надзору-начальника ОНД и ПР (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Ермакова А.В. № 54 от «26» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

Государственный инспектор Благодарненского ГО и Туркменского района по пожарному надзору-старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю младший лейтенант внутренней службы Лукинов Владислав Дмитриевич  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества»  
Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Первомайская, 48,  
фактический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул.

Первомайская, 48.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Логачевой В.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Провода АУПС СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.08.2021	
2.	Выполнить автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (установить датчики по нормам, приемный-контрольный прибор вывести в помещение с круглосуточным дежурством персонала)	ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	01.08.2021	
3.	Не допускать совместную прокладку шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации и оповещения с линиями напряжением 110 В и более в одном замкнутом канале строительной конструкции.	ФЗ № 123 ст. 151, п. 3 статьи 41, НПБ 88-2001 п. 12.66.	01.08.2021	
4.	Оборудовать помещение коридора инструментальной автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 54 п. 2, ст. 52 п. 3, ст. 151, п. 3 ст. 4; НПБ 110-03 табл. 1 п.9	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Благодарненского ГО и Туркменского

района по пожарному надзору-старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю младший лейтенант внутренней службы

« 24 » февраля 20 21 г. Лукинов В.Д.

Предписание для исполнения получил:

Муниципальное учреждение  
дополнительного образования «Дом  
детского творчества» законный  
представитель юридического лица —  
директор



(подпись)

« 24 » февраля 20 21 г. Логачева В.В.

